Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

WIŚNIOWSKI

nr: 1159/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Drzwi stalowe, płaszczowe, wewnętrzne, przeciwpożarowe, wielkogabarytowe AW DS EI30
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe wielkogabarytowe AW DS EI30, klasa odporności ogniowej EI30
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Drzwi przeciwpożarowe wielkogabarytowe AW DS EI30 są drzwiami rozwieranymi jednoskrzydłowymi lub dwuskrzydłowymi, z przeszkleniem lub bez przeszklenia.
   Drzwi przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   Siedziba producenta:
   WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
   PL 33-311 Wielogłowy 153
   Miejsce produkcji:
   j.w.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
   Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**
   7.b.Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 „Stalowe Drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wielkogabarytowe AW DS EI30 i AW DS EI 60"**
   Data ważności: 22 września 2022

   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
   Nazwa akredytowanej jednostki, numer akredytacji:
   Zakład Certyfikacji
   Ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
   (akredytacja PCA nr AC-020)
   Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
   Nr 020-UWB-1668/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa odporności ogniowej	**EI30**	PN-EN 13501-2+A1:2010
Siły operacyjne	**Klasa 1**	PN-EN 12217:2005
Wytrzymałość mechaniczna drzwi	**Klasa 4*/3***	PN-EN 1192:2001
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	**Klasa 6 (200 000 cykli)**	PN-EN 12400:2002
Przepuszczalność powietrza	**Klasa 2****	PN-EN 12207:2001

* - klasa 4 dla drzwi pełnych, klasa 3 dla drzwi przeszklonych
**- dla drzwi bez uszczelki automatycznie opadającej - wartość "0".

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Złocki - Dyrektor Biura Konstrukcyjnego
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

Wielogłowy 25.09.2017
.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 020-UWB-1668/W

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. *w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym* (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi wewnętrzne AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wewnętrzne wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60

opis techniczny wyrobu – zgodnie z pkt 1.1., 1.3.÷1.6. ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1
zamierzone zastosowanie – zgodnie z pkt 2 ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1
właściwości użytkowe wyrobu – zgodnie z pkt 3 ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1

objętego krajową oceną techniczną:

ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

WIŚNIOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

33-311 Wielogłowy 153

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

WIŚNIOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 33-311 Wielogłowy 153

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu określonych w wyżej wymienionej krajowej ocenie technicznej, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Certyfikat nr 020-UWB-1668/W został wydany po raz pierwszy w dniu 22.09.2017 r. i był poprzedzony certyfikatem nr ITB-1668/W. Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do dnia 22.09.2022 r., pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Warszawa, 22.09.2017 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

WIŚNIOWSKI Spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
33-311 Wielogłowy 153

producenta wyrobu:

Stalowe drzwi wewnętrzne AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wewnętrzne wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY"
w okresie ważności certyfikatu nr 020-UWB-1668/W

WYRÓB BUDOWLANY

020-UWB-1668/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji
mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej
mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 22.09.2017 r.

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy 153

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Stalowe drzwi wewnętrzne AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wewnętrzne wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:
22 września 2022 r.

DYREKTOR
z up.
Zastępca Dyrektora
ds. Oceny Technicznej
i Harmonizacji Europejskiej
mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 22 września 2017 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 zawiera 98 stron, w tym 2 załączniki. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 dotyczy wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7413/2012.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ZAKŁAD TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA
ul. Dębowa 23
80-204 GDAŃSK
tel./fax 58 349 19 37
e-mail: zts@gumed.edu.pl

322/304/411/2015

Gdańsk, dn. 23-11-2015

ATEST HIGIENICZNY Nr 383/322/411/2015

1. Wyrób (materiał)	**Stalowe drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60**
2. Przeznaczenie	stalowe drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, EI 60 lub bezklasowe, przeznaczone są do stosowania jako przegroda pionowa w budynkach prywatnych, przemysłowych, budownictwa ogólnego, w tym w budynkach przemysłu spożywczego
3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny	WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 33-311 Wielogłowy 153
4. Producent	WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 33-311 Wielogłowy 153

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobów.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z dn. 20-11-2015 z dokumentacją.

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność z dniem 26-05-2020 lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.